

Wrocław 09.03.2022



WROCLAWSKIE  
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

**Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/6/PN/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta”

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie nr 246**

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ulicy Pomorskiej na przebudowywanym odcinku?

**Odpowiedź na pytanie nr 246**

Zamawiający informuje, że dopuszcza całkowite zamknięcie ulicy Pomorskiej pod następującymi warunkami:

- 1) skrzyżowanie ulic Pomorskiej i Dubois musi być w pełni przejezdne z wyłączeniem przebudowywanego wlotu ulicy Pomorskiej;
- 2) należy utrzymać przejazd poprzeczne przez ulicę Pomorską na wysokości placu Staszica oraz dojazd do ulicy Henryka Brodatego
- 3) należy zapewnić przejazd dwukierunkowy na odcinku placu Staszica pomiędzy ulicami Łowiecką i Reymonta ( rejon wiaduktu kolejowego)
- 4) w ramach placu budowy należy zapewnić obsługę pieszą i kołową wszystkich obiektów na zamykanym odcinku ulicy Pomorskiej

**Pytanie nr 247**

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie dla ruchu tramwajowego na ulicy Pomorskiej na przebudowywanym odcinku?

**Odpowiedź na pytanie nr 247**

Zamawiający dopuszcza zamknięcie dla ruchu tramwajowego na ul. Pomorskiej na przebudowywanym odcinku z tym, że należy tak konstruować projekty organizacji ruchu zastępczego na czas przebudowy, aby w okresie od 22 października 2022 roku do dnia 4 listopada 2022 włącznie utrzymany był dojazd komunikacji tramwajowej przez plac Staszica do Cmentarza Osobowickiego (albo od strony ulicy Pomorskiej albo od strony placu Powstańców Wielkopolskich)

**Pytanie nr 256**

Proszę o informację czy Zamawiający posiada SIP pierwotny istniejących drzew i krzewów?

**Odpowiedź na pyt. nr 256**

Tak, Zamawiający posiada SIP pierwotny istniejących drzew i krzewów

**Pytanie nr 257**

Czy należy w ramach przedmiotowego zadania wykonać SIP pierwotny istniejących drzew i krzewów?

**Odpowiedź na pyt. nr 257**

Nie.

**Pytanie nr 264**

W związku z treścią subklauzuli 8.7 podpunkty 2)-8) oraz od 10)-22), wnosimy o obniżenie widniejącej tam kary kwotowej .Kara ta jest nadmierna i nieadekwatna do powstałego przewinienia. Wykonawca może zostać obciążony tak poważną sankcją w sytuacji uchybienia terminowi usunięcia drobnej usterki, nie mającej wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 16 pkt 3 pzp, zamawiający obowiązany jest stosować się do zasady proporcjonalności.

**Odpowiedź na pytanie nr 264**

Zamawiający nie ma możliwości odniesienia się do tak ogólnie sformułowanego zagadnienia – Wykonawca nie określa ani jakiego dokładnie zapisu dotyczy jego wnioszek, ani jaka jest postulowana wysokość kary.

**Pytanie nr 277**

Proszę o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest waloryzacja wynagrodzenia Podwykonawcy na przedmiotowym zadaniu na warunkach określonych w Kontrakcie.

**Odpowiedź na pytanie nr 277**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 278**

*Proszę o przywrócenie zapisów w klauzuli 13.7 z uwagi na zapisy w PFU II CZĘŚĆ INFORMACYJNA pkt.3. : „Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.” Nadmienić należy, że Wykonawca nie ma wpływu na zmiany zmieniającego się stanu prawnego, a ponieważ ryzyko uzgodnień zostało przerzucone na Wykonawcę, to w przypadku uzyskania odmiennych niż planowano uzgodnień, należy się Wykonawcy wynagrodzenie zbilansowane o pierwotnie przyjęte rozwiązanie w stosunku do zmiany.*

**Odpowiedź na pytanie nr 278 (Zmiana nr 15)**

**13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego.**

Zamawiający usuwa zapis w Warunkach Szczególnych

„Zapis w Klauzuli 13.7. [Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach:

i wprowadza następujące zapisy w Warunkach Szczególnych:

**„13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego.**

Dotychczasową treść Klauzuli 13.7. zastępuje się następująca treścią:

„Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę Kosztu, wynikającą z jakiegokolwiek zmiany w Prawach w Kraju dokonanej po dacie złożenia oferty przez Wykonawcę, a mającej wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań przewidzianych Umową.

Jeżeli Wykonawca dozna (lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia i/lub poniesie (lub oceni, że następnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikły z tych zmian, to Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy], do:

- (a) przedłużenia czasu w związku z opóźnieniem według Klauzuli 8.4.
- (b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.

Wykonawca wykaże konieczność poniesienia Kosztu i/lub wpływ zmiany na Czas na Ukończenie.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5. [Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy.”

**Pytanie nr 283**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawione tylko na jednego z członków konsorcjum np. Lidera.

**Odpowiedź na pytanie nr 283**

Zamawiający uzna za prawidłowe wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawione na zlecenie jednego z członków Konsorcjum, o ile z treści gwarancji będzie wynikało, że zabezpiecza ono ofertę składaną przez wyspecyfikowanych Wykonawców tworzących Konsorcjum lub gwarancja będzie zawierała ogólny zapis, że zabezpiecza ona ofertę składaną przez Zleceniodawcę gwarancji wspólnie z innymi podmiotami (z gwarancji musi jasno wynikać, że Gwarant godzi się na to, że ofertę będzie składał Zleceniodawca gwarancji wraz z innymi podmiotami).

**Pytanie nr 284**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wniesienie wadium w gotówce przez każdego z partnerów konsorcjum np. proporcjonalnie do udziału na łączną wymaganą wartość : 1000 000,00 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 284**

Tak, Zamawiający uzna tak wniesione wadium za prawidłowo wniesione

**Pytanie nr 292**

W nawiązaniu do zapisów z

- przedmiaru pomocniczego dla działu ROBOTY W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ I ITS SYGNALIZACJI - SK061 POMORSKA-DUBOIS gdzie w pozycji nr 4 zapisano :

„Montaż masztu rurowego prostego typu HY do montażu w gnieździe (słup stalowy, wykonanie wg specyfikacji, zabezpieczony powłoką antyplakat/anty graffiti): - szt. 7,

- OGÓLNCH WYTYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ WE WROCŁAWIU, gdzie w pkt 3.2 Materiały małogabarytowe -konstrukcje typowe zapisano :

„Maszt M typu HY - wysoki - o wysokości do 4,0 m ponad powierzchnię chodnika. Standard we Wrocławiu to rura stalowa 0 108 mm ocynkowana”

- Załącznika nr 15 do PFU - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : Gdzie w dziale E-07.03.01. URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU (SYGNALIZACJA ŚWIETLNA) BRANŻA ELEKTRYCZNA ITS, 7. OBMIAR ROBÓT, 7.2. Jednostka obmiarowa : zapisano

„ Montaż masztu rurowego prostego typu HY w klasie min. 70NE2 do montażu w gnieździe (słup aluminiowy, wykonanie wg specyfikacji, zabezpieczony powłoką antyplakat/antygraffiti) -lszt.,”

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Projekcie Wykonawczym pn. Projekt sygnalizacji świetlnej, należy zaprojektować słupki HY stalowe czy aluminiowe

**Odpowiedź na pyt. nr 292**

Zapisy dotyczące materiału słupków HY stalowych i aluminiowych są prawidłowe, ponieważ występują oba rodzaje słupów, zgodnie z PB oraz przedmiarem.

**Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.**

Z poważaniem

Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji