

Wrocław, 06.04.2021



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/7/TP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „05060 - Drogi rowerowe na Sądowej - etap I - projekt nr 175 WBO 2018.”

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienie w następujący sposób:

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty elektryczne w wersji edytowalnej dwg, w związku z koniecznością przedstawienia do odbioru robót dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać m.in. zatwierdzony projekt wykonawczy branży elektrycznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej plik .pdf, oraz w wersji edytowalnej dwg (kompatybilny z AutoCad 2007), xls (kompatybilny z MS Office 2003) i doc.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że wszelkie pliki edytowalne są w posiadaniu Zamawiającego i zostaną udostępnione Wykonawcy.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do zapisu z projektu wykonawczego „PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA REALIZACJI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU NA SKRZYŻOWANIU ULIC PODWALE – SĄDOWA (007)” branża ELEKTRYCZNA Sygnalizacja świetlna gdzie w pkt 7. Uwagi końcowe zapisano „Do dwóch tygodni po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej, w czasie obserwacji warunków ruchowych na skrzyżowaniu, może zachodzić konieczność korekty programów pracy sygnalizacji. Korekta ma być wykonana bezpłatnie na koszt Wykonawcy.” Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy będzie wyłącznie korekta programu lokalnego i nie będzie ich nie więcej niż jedna.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuję, że po stronie Wykonawcy będą dwie korekty programu pierwsza do 2-ch tygodni od wdrożenia Docelowej Organizacji Ruchu, a następna 6 miesięcy później.

Pytanie nr 5

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dysponuje umową na nadzór autorski do przekazanej dla zadania dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że dysponuje umową na nadzór autorski.

Pytanie nr 6

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy należy uwzględnić koszty dopuszczenia do prac wraz z pełnieniem nadzoru przez Zakład Energetyczny, w związku z projektowaną zmianą lokalizacji tablicy SIM i koniecznością przepięcia kabla zasilającego w istniejącym słupie oświetleniowym

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak należy uwzględnić koszty dopuszczenia do prac wraz z pełnieniem nadzoru przez Zakład Energetyczny.

Pytanie nr 7

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w ramach zadania należy wykonać fundamenty do posadowienia gniazd RS 115 w podłożu celem montażu słupków sygnalizacyjnych niskich typu HY oraz w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wykonanie fundamentów dla gniazd RS115

Odpowiedź na pytanie nr 7

Tak. Zgodnie dokumentacją i przedmiarem w poz. „15 d.2 D-07-03-01 Montaż gniazda RS115 (800X800X600)”.

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do zapisu z projektu wykonawczego „PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA REALIZACJI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU NA SKRZYŻOWANIU ULIC PODWAŁE – SĄDOWA (007)” branża ELEKTRYCZNA Sygnalizacja świetlna gdzie w pkt 7. Uwagi końcowe zapisano : „Po Wykonaniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć Projekt Powykonawczy w wersji papierowej i w wersji edytowalnej (.dwg, .doc, .xls, itp.)”, prosimy o informację czy Zamawiający przekaze wybranemu wykonawcy kompletną dokumentację projektową do realizacji ?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 9

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zapewni przyjazd Projektanta danej branży na odbiór końcowy oraz do jakiego czasu Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dokumentów do dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę, których nie można dostarczyć w terminach odbiorów końcowych

Odpowiedź na pytanie nr 9

Tak Zamawiający zapewni udział Projektanta w odbiorach.

Zgodnie z zapisami w umowie :

„Warunkiem niezbędnym do zakończenia odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania tj.: atesty, wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do eksploatacji” nie można dostarczyć dokumentacji powykonawczej po terminie odbiorów końcowych.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku stwierdzenia braku spójności tj. w przypadku kiedy w przekazanych projektach wykonawczych do realizacji wystąpią różnice, pomiędzy wersją papierową a edytowalną .dwg, Zamawiający usunie rozbieżności we własnym zakresie ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający potwierdza, że usunie rozbieżności we własnym zakresie.

Pytanie nr 11

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do powykonawczego przedstawienia rzeczywistej ilości i przebiegu kabli w kanalizacjach kablowych sygnalizacji świetlnej objętych zadaniem, a jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt aktualizacji projektu przebudowy sygnalizacji ulicznych z zakresie istniejącego okablowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Tak. Zgodnie z wytycznymi ZDiUM. Koszt należy uwzględnić w kosztach wykonania dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 12

Prosimy o udostępnienie aktualnych zatwierdzeń WIM dla projektu programów pracy sygnalizacji świetlnej wraz z docelową organizacją ruchu dla skrzyżowań ul. Podwałe - Sądowa

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający po uzyskaniu aktualizacji zatwierdzeń WIM dla projektu pracy sygnalizacji wraz z docelową organizacją ruchu udostępni ją Wykonawcy.

Pytanie nr 13

W związku z projektowaną rozbudową sygnalizacji ulicznej objętych przedmiotowym zadaniem o dodatkowe sygnalizatory rowerowe, prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy należy w kosztach uwzględnić rozbudowę sterownika sygnalizacji świetlnej o dodatkowe moduły wykonawcze a jeśli tak, to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić powyższe koszt

W nawiązaniu do zapisów z OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ WE WROCŁAWIU, zamieszczone na stronie bip.zdiu.wroc.pl., prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza montaż masztów niskich tj. słupków HY bezpośrednio

w ziemi, zgodnie z pkt 3.3 3.2 Materiały małogabarytowe - konstrukcje typowe ww. wytycznych ZDiUM, bez używania gniazd montażowych typu RS 115.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający informuje, że rozbudowa sterownika nie jest konieczna.

Nowe konstrukcje są do montażu w gniazdach RS115, zgodnie z rys. 007.100.1 i opisem.

Pytanie nr 14

Dotyczy Zestawienia Kosztów Zadania – Załącznik 1 – pozycja 7 "Badanie geotechniczne podłoża gruntowego". W udostępnionym projekcie drogowym znajduje się zapis, iż podstawą do określenia geotechnicznych warunków posadowienia była dokumentacja archiwalna a obiekt sklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej. Prosimy o wyjaśnienie co Wykonawca ma skalkulować w ww. pozycji nr 7 ZZK? Bieżącą obsługę geotechniczną budowy, w tym badanie zagęszczenia gruntu i kolejnych warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni czy też należy tu założyć sprawdzenie warunków gruntowych przez odwierty w ramach potwierdzenia przyjętych w projekcie drogowym założeń? Jeśli odwierty, ile punktów badawczych należy założyć?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, iż w poz. 7 ZZK należy skalkulować bieżącą obsługę geotechniczną budowy zgodnie z zapisami OPZ.

Pytanie nr 15

Zamawiający określił termin wykonania przedmiotowego zamówienia na 8 miesięcy z czego termin pośredni na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. W ocenie wykonawcy 3 miesiące to nierealny termin na zrealizowanie etapu projektowego zamówienia, wymieńmy tylko:

- a) konieczność uzyskania aktualnych map do celów projektowych, map ewidencji gruntów - od 30 do 60 dni;
- b) uzgodnienie sporządzonej dokumentacji projektowej z MPWiK i ZDIUM – od 30 do 60 dni;
- c) narady koordynacyjne – kolejne 30-60 dni
- d) pozostałe niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, na które terminy ustawowe na uzyskanie decyzji wynoszą znow od 30 do 60 dni
- e) Zgłoszenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – ok 30 dni

Z uwagą na powyższe, jak i na fakt, iż sytuacja pandemiczna w kraju nie sprzyja przyspieszaniu terminów administracyjnych na uzyskanie opinii, decyzji i uzgodnień wnioskujemy o wydłużenie terminu pośredniego wykonania dokumentacji projektowej do 6 miesięcy a tym samym terminu końcowego na całe zadanie.

W przypadku nie przychylenia się Zamawiającego do wniosku zakładamy, iż większość wykonawców, biorąc pod uwagę powyższe elementy oraz ryzyko niedotrzymania ustalonego przez Zamawiającego terminu, będzie kalkulować w cenie oferty ryzyko opóźnienia a zatem i kar, co skutkować będzie prawdopodobnymi przekroczeniami budżetu zakładanego na realizację zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 15 (Zmiana nr 7)

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ – Instrukcji dla Wykonawców pkt 8 o treści:

„8. Termin wykonania zamówienia

8.1. Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.”

I zastępuje następującym brzmieniem:

„8. Termin wykonania zamówienia

8.1. Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zmiana nr 8

Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ – Wzorzec umowy §2 o treści”

„1.Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.”

I zastępuje następującym brzmieniem:

„1.Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zmiana nr 9

Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony załącznik nr 1 do IDW – Formularz ofertowy.

Pytanie nr 16

Wnioskujemy o wyłączenie zieleni z ogólnego okresu gwarancyjnego dla całego zadania i ustalenie 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego tożsamoego z okresem pielęgnacji zieleni, tak jak ma to miejsce w przypadku analogicznych zadań prowadzonych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Ze względu na dużą ilość zaprojektowanych sygnalizatorów na maszcie M8 prosimy o informację czy zamawiający przewiduje ich montaż na dedykowanej, niestandardowej konstrukcji. Jeśli tak prosimy o udostępnienie rysunku technicznego konstrukcji.

Odpowiedź na pytanie nr 18 (Zmiana nr 10)

Zamawiający umieszcza na stronie www.wi.wroc.pl dwa warianty konstrukcji maszty M8.



Zmiana nr 11

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert na dzień 13.04.2021r. godzina: 09:00
- otwarcia ofert na dzień 13.04.2021r. godzina: 12:00
- termin związania ofertą na dzień 12.05.2021r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji