

Wrocław, 12.04.2021



**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu nr ZP/11/PN/2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04770 - Budowa ciągu komunikacji pieszej i rowerowej wzdłuż ul. Miłoszyckiej i Kowalskiej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający może doprecyzować parametry techniczne oraz deklarowane właściwości użytkowe w elemencie moduły antykompresyjne HDPE o nośności co najmniej 70 t/m². Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający precyzuje, że moduły antykompresyjne HDPE powinny charakteryzować się:

- wytrzymałością na obciążenia (nośność) min. 500kPa,
- wymiarami 0,5m x 0,5m x 0,25m (wysokość) - dopuszczalna różnica wymiarów +/- 20%
- pojemność (dla wypełnienia glebą) –powyżej 90%

Ponadto, Zamawiający precyzuje parametry gleby mającej stanowić wypełnienie modułów :

- pH (ekstrakt wodny): 6,5 – 7,5
- zasolenie (KCL): 2,5 g/l
- drobne/średnie kruszywo: 25 - 40%
- maksymalna pojemność wodna: 25 - 35%
- przepuszczalność wody: 0,3 – 15 mm/min
- ciężar objętościowy (stan suchy): 900 kg/m³
- ciężar objętościowy (stan nasycenia): 1200 kg/m³

Pytanie nr 2:

Zgodnie z OPZ „Dla realizacji przedmiotowej Inwestycji uzyskano opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wydaną przy piśmie WZA.5183.8075.2019.EM z dnia 03.01.2020”. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie ww. opinii.

Odpowiedź na pytanie nr 2: (Zmiana nr 1)

Zamawiający załącza opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.
Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji

Do wiadomości:
1. Adresat
2. dudep, a/a