

Wrocław, 10.05.2022



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi do SWZ w postępowaniu nr ZP/22/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach poniższych zadań:

Część 1: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 pn. „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego - etapy 2 i 3” w ramach projektu pn.: „Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księża Wielkie” – WBO

Część 2: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04790 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Konduktorskiej na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.”

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie

W przedmiarze "Budowa oświetlenia drogowego ul. Konduktorska " jest mowa o montażu

2 lamp - 6 metrowych

8 lamp - 8 metrowych

7 lamp - 5 metrowych

w projekcie (strona 70)- Schemat jednokreskowym mówi o

3 lampach o wysokości 8 metrów (2 oprawy zawieszenie opraw 5 metrów , 8 metrów)

1 lampa o wysokości 4 metrów

Odpowiedź na pytanie nr 1

Poprawne dane zawarte są w projekcie na str. 70, a zatem do wyceny i realizacji należy przyjąć:

3 słupy oświetleniowe o wysokości 8 m (3 oprawy oświetlenia chodnika, 3 oprawy oświetlenia jezdni)

1 słup oświetleniowy o wysokości 4 m wraz z oprawą.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji