

Wrocław, 26.05.2022



**WROCLAWSKIE
INWESTYCJE**
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Wartości Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr ZP/25/TP/2022 pn. 05410 "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach WBO

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2020 roku (tj. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dokumentacja techniczna wskazuje wykonanie progów zwalniających prefabrykowanych betonowych, natomiast w uzgodnieniu ZDiUM z dnia 13.10.2021r jest mowa o progach bitumicznych, które zagwarantują trwałość oznakowania poziomego. W związku z tą rozbieżnością, prosimy o informację, czy progi należy wykonać jako betonowe (prefabrykowane) czy bitumiczne?

Odpowiedź na pytanie nr 1

W toku uzgadniania projektu nakazano zmianę progów na typ sinusoidalny prefabrykowany betonowy. Zmiana ta została zatwierdzona uzgodnieniem ZDIUM TUU.4260.3624.2.103331.2021.AN z dnia 21.12.2021. Do wyceny oferty i wykonawstwa należy zatem przyjąć wykonanie progów betonowych prefabrykowanych sinusoidalnych.

W związku z odpowiedziami i zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji