

Wrocław, 24.06.2022



WROCLAWSKIE  
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

### Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/31/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04560 „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Dubois”.

#### Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

#### Pytanie nr 1

W pkt 1.6.7.13. PFU napisano :„b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji.....”

W związku ze zmianą Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, gravimetrycznych i magnetycznych w §.3 która zmienia dotychczasowy zakres posiadanych przez nas uprawnień (zakres: 1 i 4) geodezyjnych wprowadzając wymóg aby prace dotyczące utrzymania osnowy szczegółowej były prowadzone pod nadzorem osoby posiadające uprawnienia zawodowe (zakres uprawnień nr: 3), uprawnienia takie posiada 91 osób na terenie całej Polski.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju z 2014 roku, do tej pory każdy uprawniony geodeta (zakres: 1) mógł wykonywać odtworzenie osnowy.

W związku z powyższym czy do odbioru i pozwolenia na użytkowanie będzie wymagane odtworzenie osnowy ?

Czy można je wykonać w terminie późniejszym, bez skutków naliczenia kar umownych?

Obecnie Firma posiadająca takie uprawnienia, odtwarza jeden punkt osnowy już trzeci miesiąc po zakończeniu budowy, i zapowiada się że to jeszcze potrwa kolejne miesiące.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że do odbioru i pozwolenia na użytkowanie nie będzie wymagane odtworzenie osnowy, a wykonanie osnowy w terminie późniejszym nie będzie powodowało naliczenia kar umownych.

#### Pytanie nr 2

W pkt 1.6.7.13. podpunkt d) PFU napisano: „- Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego” .

Informujemy, że nie ma takiego asortymentu w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, takie uzgodnienia nie podlega zgłoszeniu, kontroli ani akceptacji przez Zarząd. Takie jest stanowisko Kierownika Biura Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Opracowań Geodezyjnych. Proszę o modyfikację zapisów w PFU.

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że do ZGKiKM należy się zwrócić z wnioskiem (nie zgłoszeniem) o uzgodnienie wytycznych do opracowania „Projektu zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej”.

#### Pytanie nr 3

Proszę o podanie informacji czy Zamawiający zwiększy budżet jaki posiada na realizację robót planowanych do wykonania w ramach tego zadania, mając na uwadze I postępowanie. Informacja ta pozwoli Wykonawcom w sposób rzetelny ocenić własne możliwości realizacyjne, pożądaną technologię i rozwiązania techniczne oraz oszacować prawdopodobieństwo skutecznej realizacji przedmiotowych robót po wyborze najlepszej oferty.

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania zostanie podana zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy.

**Pytanie nr 4**

Proszę o przekazanie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Biorąc pod uwagę, że niniejsze zamówienie jest zlecane w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, to ewentualne opracowanie tabeli robót ziemnych stanowi zakres obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie nr 5**

Proszę o przekazanie informacji czy wybranemu wykonawcy zostanie udostępniany cały teren budowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Wybranemu Wykonawcy zostanie udostępniony teren budowy, zgodny z obowiązującym tego Wykonawcę zakresem robót, opisanym w PFU.

**Pytanie nr 6**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma przekazane przez Projektanta autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i opracowań przekazanych w związku z realizacją niniejszego zadania i niezbędnych do jego wykonania.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 7**

Proszę o wykreślenie lub modyfikację zapisu w pkt. 2.10 par 4 umowy dot. :(...)wykonania napraw cząstkowych jezdni i obiektów stanowiących plac budowy lub objazd placu budowy(...) Zamawiający nie może przerzucać na Wykonawcę dokonania remontu wszystkich sąsiednich ulic, które są w stanie nadającym się do całkowitej przebudowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8**

Proszę o doprecyzowanie zapisu w pkt. 1.7par 4 umowy poprzez wskazanie właścicieli i użytkowników przebudowywanego terenu

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający informuje, że pozyskanie tych informacji leży w zakresie Wykonawcy.

**Pytanie nr 9**

W związku z ZARZĄDZENIE NR 129/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 29.12.2014r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, prosimy o wyjaśnienie czy zarządzający ruchem wyda zezwolenie wybranemu Wykonawcy na niestosowanie się do znaku zakazu na czas realizacji przedmiotowego zadania. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie dróg którymi ma być prowadzony technologiczny.

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający informuje, że obsługa komunikacyjna placu budowy może być prowadzona na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu, uzgodnionego przez zarządzającego ruchem.

**Pytanie nr 10**

Proszę o informację czy Zamawiający posiada SIP pierwotny istniejących drzew i krzewów?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający posiada dane do SIP dla istniejących drzew i krzewów oraz dołącza je do niniejszego pisma jako załączniki nr 1 i 2.

**Pytanie nr 11**

Proszę o podanie ilości przykanalików do wykonania zgodnie z kontraktem. Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie ma możliwości wykonania kamerowania na sieci nie będącej w jego posiadaniu i stwierdzenia prawidłowych ilości

**Odpowiedź na pytanie nr 11 (zmiana nr 1)**

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie obejmuje wyłącznie przykanaliki konieczne do przebudowy w związku z zaprojektowaną zmianą przebiegu krawężników.

Na str. 20 PFU, w punkcie 1.7.1 Zamawiający skreśla następujący fragment:

- przykanaliki DN 160 mm 7 sztuk

**i zastępuje go treścią:**

- przykanaliki DN 160 mm 6 sztuk

oraz na str. 20 PFU, w punkcie 1.7.1 Zamawiający skreśla następujący fragment:

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem 7 sztuk

w tym:

- o zwieńczenia tradycyjne 1 sztuka
- o tradycyjne z kratą bezpieczną 2 sztuki
- o przykrawężnikowe boczne 4 sztuki

**i zastępuje go treścią:**

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem 6 sztuk

w tym:

- o zwieńczenia tradycyjne 1 sztuka
- o tradycyjne z kratą bezpieczną 3 sztuki
- o przykrawężnikowe boczne 2 sztuki

**Pytanie nr 12**

Proszę o modyfikację zapisu par.4 pkt 1.10 umowy o treści: „Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. ”

w sposób następujący:

„Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia.”

**Odpowiedź na pytanie nr 12 (Zmiana nr 2)**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części II SWZ – wzoru umowy zgodnie z propozycją Wykonawcy.

**Pytanie nr 13**

Proszę o potwierdzenie, że nadzór autorski nad projektem budowlanym sprawowany jest przez autora projektu budowlanego i zlecony do wykonania przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 14**

Proszę o potwierdzenie, że zgłoszenie uprawnia Wykonawcę do rozpoczęcia robót w zakresie całego zadania objętego niniejszym postępowaniem.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 15**

W związku z zapisami w par 4 pkt. 2.21 umowy:(...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty.(...) Proszę o podanie sieci i urządzeń podziemnych, których to dotyczy wraz z ilościami.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający informuje, że powyższe zapisy dotyczą wszystkich urządzeń i instalacji w obrębie prowadzonych robót.

#### **Pytanie nr 16**

Proszę o modyfikację zapisów w par 4 pkt 15 umowy o treści: Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych niezależnie od ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczeń, zakazów i nakazów związanych ze stanem epidemii, w szczególności wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. "

Wykonawca nie może realizować robót niezgodnie z obowiązującym prawem.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca, który złoży ofertę w przedmiotowym postępowaniu będzie dysponował niezbędnym potencjałem, tj. środkami oraz zasobem kadrowym umożliwiającymi w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych, niezależnie od stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Zamawiający nie oczekuje, że Wykonawca ma realizować umowę niezgodnie z przepisami prawnymi. Obecnie żaden przepis prawa nie wprowadza ograniczeń czy zakazów związanych ze stanem epidemii, które uniemożliwiają wykonawcy spełnienie świadczenia umownego i realizację jego obowiązków umownych sprzecznie z obowiązującym prawem. Intencją tego zapisu w umowie jest warunek Zamawiającego, że Wykonawca, który przystąpi do realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim potencjałem, aby wykonać świadczenie zgodnie z umową. Jeśli zostaną wprowadzone przepisy prawne uniemożliwiające realizację świadczenia umownego w toku realizacji umowy, obowiązkiem stron umowy będzie dostosowanie się do tych wymogów, a nie działanie sprzeczne z prawem.

Na chwilę obecną nie ma jednak takich wymogów, a obowiązkiem Wykonawcy, który nie koliduje z przepisami prawnymi jest należyte wykonanie umowy i zapewnienie, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych.

W Polsce obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że na obszarze naszego kraju istnieje ryzyko wystąpienia epidemii. Zmiana ta miała miejsce 16 maja 2022 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji we wzorze umowy postanowienia w § 4 ust. 5:

„5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych niezależnie od ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczeń, zakazów i nakazów związanych ze stanem epidemii, w szczególności wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. "

#### **Pytanie nr 17**

W związku z zapisami w par. 4 ust.13 umowy, proszę o doprecyzowanie ilości i rodzaju pojazdów elektrycznych wymaganych przez Zamawiającego przy realizacji przedmiotowego zadania

#### **Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności art. 68 [Udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów] ust. 3:

„Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. (...)”

Zgodnie zaś z art. 36a [Udział pojazdów, obliczenie] Udział pojazdów, o którym mowa w art. 68 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę. W art. 36a określone zostały zasady zaokrąglania procentów podczas obliczania liczby wymaganych pojazdów. Zakłada on, iż wskaźnik poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wskaźnik 0,5 i powyżej w górę.

Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów.

Odnosnie zapytania o rodzaj pojazdów elektrycznych, zgodnie z definicją ustanowioną zawartą w art.2 pkt 12) powołanej ustawy przez pojazd elektryczny należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

### **Zmiana nr 3:**

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- **składania ofert na dzień 30.06.2022r. godzina: 09:00**

- **otwarcia ofert na dzień 30.06.2022r. godzina: 12:00**

- **termin związania ofertą na dzień 29.07.2022r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców).**

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji

*Załącznik:*

*Zał.1 – dane do SIP nr 1*

*Zał.2 – dane do SIP nr 2*