

Wrocław, 18.01.2021



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/52/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04970 - „Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – etap I”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za aktualne złożone wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej lub gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Tym samym nie będzie konieczne składanie ww. oświadczenia po terminie otwarcia ofert.

Urząd Zamówień Publicznych, jak również orzeczenie KIO z dnia 20 marca 2018r. (KIO 408/18) wskazały, że Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej, złożone wraz z ofertą „w sytuacji gdy w postępowaniu złożona jedną ofertę lub wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie złożone wraz z ofertą niezależnie od ilości złożonych ofert, również potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp, ważne aby oświadczenie było aktualne i zgodne a rzeczywistością.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że uzna za aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej, złożone wraz z ofertą a, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie nr 2

W udostępnionym PROJEKCIE WYKONAWCZYM - OŚWIETLENIE w pkt 4.4 Słupy oświetleniowe zapisano: "Projektuje się słupy aluminiowe bezszwowe anodowane w kolorze naturalnego aluminium o wysokości 5m bez wysięgników dla oświetlenia ścieżki rowerowej.", załączono także kartę katalogową słupa SAL-5, natomiast w udostępnionym przedmiarze - budowa oświetlenia w opisie pozycji nr 11 zapisano : „Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych wysokości 6m z wysięgnikiem dl. 0,5m i kącie 15° na fundamencie prefabrykowanym" Prosimy o potwierdzenie, że do budowy oświetlenia ciągu rowerowego Zamawiający dopuszcza montaż słupów SAL 5 bez wysięgników oświetleniowych.

Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 1)

Zamawiający informuje, że zmiana w załączniku 1b do IDW kosztorysie ofertowym –branża elektryczna poz. 11 o treści:

11	E- 01.04.01	Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych wysokości 6m z wysięgnikiem dl. 0,5m i kącie 15° na fundamencie prefabrykowanym	szt.	5,00
----	-------------	---	------	------

I zastępuje następującym brzemieniem:

11	E- 01.04.01	Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych wysokości 5m bez wysięgnika na fundamencie prefabrykowanym	szt.	5,00
----	-------------	--	------	------

Jednocześnie Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony kosztorys ofertowy branża elektryczna.

Pytanie nr 3

W udostępnionym przedmiarze - branża teletechniczna w opisie pozycji nr 3 zapisano : „Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 1,2,1/1,1/2,1/3,1/4”, ilość - 1 kpi.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zakresem prac opisanym w OPZ należy wybudować 1 szt. studni SKO-2g.

Odpowiedź na pytanie nr 3 (Zmiana nr 2)

Zamawiający informuje, że zmienia w załączniku 1b do IDW kosztorysie ofertowym –branża teletechniczna poz. 3 o treści:

3	T- 01.03.05	Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 1, 2, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4	kpl	1,00
---	-------------	--	-----	------

I zastępuje następującym brzmieniem:

3	T- 01.03.05	Budowa studni kablowej SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 2	kpl	1,00
---	-------------	--	-----	------

Jednocześnie Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony kosztorys ofertowy branża teletechniczna.

Pytanie nr 4

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź skąd wynikają różnice w ilościach, w udostępnionym przedmiarze -budowa oświetlenia :

Poz. 1 - Kopanie rowów ręcznie w gruncie kategorii III o wym. 0,8x0,4 -125 mb,

Poz. 2 - Układanie w wykopie rur osłonowych typu DVR 75 - 245 mb

Poz. 3 - Zaciąganie do rur kabli oświetleniowych typu YAKXs 4x35mm² -100 mb

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że przewidział ułożenie dwóch rur osłonowych typu DVR 75 w wykopie. Mniejsza ilość zaciągnięcia kabli oświetleniowych wynika z podziału realizacji zadania na dwie części (latarnie nr 101 – 105).

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji