

			TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA PARKINGU PRZY NFM											
			OPIS ELEMENTÓW					DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		OPIS ROBÓT KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH				
Lp.	OBIEKT: B-Budynek, P-Parking	BRANŻA: A-Architektoniczno -budowlana, S-Sanitarna, E-Elektryczna, T-Teletechniczna, TS-Technologia Sceny, W-Wyposażenie	LOKALIZACJA	ELEMENT (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem architektury)	SYMBOL ELEMENTU (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem architektury)	JEDN.	ORIENTACYJNE ILOŚCI	Lokalizacja w Dokumentacji Powykonawczej: ZMA NR TOMU/CZĘŚĆ	Lokalizacja w Dokumentacji Powykonawczej: INSTR. OBSŁUGI NR TOMU/CZĘŚĆ	GLÓWNE CZYNNOŚCI SERWISOWE I KONSERWACYJNE	ZALECENIA I UWAGI	WYMAGANE UPRAWNIENIA	TERMIN OBSŁUGI	KONIECZNOŚĆ ZAWARCIA UMOWY SERWISOWEJ Z UWAGI NA WARUNKI GWARANCYJNE, PRZEGŁADY OKRESOWE I INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Q. KOMUNIKACJA - KLATKI SCHODOWE
R. DŹWIGI I POMOSTY RUCHOME
S. PRZESTRZEŃ PARKINGOWA
T. POMIESZCZENIA TECHNICZNE ŁĄCZNIE Z KANAŁEM WENTYLACYJNYM
U. TUNEL

E-37	P	E	Poz 0 do -4	Tablice obiektowe	Tg, TOg, RGPDg	szt	26	VIII/1	VIII/1					
E-37	P	E	Poz 0 do -4	Tablice obiektowe	Tg, TOg, RGPDg	szt	26	VIII/1	VIII/1	Przegląd zewnętrzny, testy wyl PRD		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy
E-38	P	E	Poz 0 do -4	Centalna bateria	SZCg	szt	1	VIII/1	VIII/1					
E-39	P	E	Poz 0 do -4	Podstacje ośw. awaryjnego	Z	szt	12	VIII/1	VIII/1					
E-39	P	E	Poz 0 do -4	Podstacje ośw. awaryjnego	Z	szt	12	VIII/1	VIII/1	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy
E-40	P	E	Poz 0 do -4	Oprawy oświetleniowe awaryjne	E	szt	347	VIII/1	VIII/1					
E-40	P	E	Poz 0 do -4	Oprawy oświetleniowe awaryjne	E	szt	347	VIII/1	VIII/1	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy
E-41	P	E	Poz 0 do -4	Oprawy świetłówkowe nastropowe	K	szt	5	VIII/1	VIII/1					
E-41	P	E	Poz 0 do -4	Oprawy świetłówkowe nastropowe	K	szt	5	VIII/1	VIII/1	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy
E-42	P	E	Poz 0 do -4	Główny wyłącznik prądu	GWP	szt	1	VIII/1	VIII/1					
E-42	P	E	Poz 0 do -4	Główny wyłącznik prądu	GWP	szt	1	VIII/1	VIII/1	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	12M	Przegląd okresowy
E-43	P	E	Poz 0 do -4	Osprzęt elektryczny - gniazda		szt	67	VIII/1	VIII/1					
E-43	P	E	Poz 0 do -4	Osprzęt elektryczny - gniazda		szt	67	VIII/1	VIII/1	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy
E-44	P	E	Poz 0 do -4	Osprzęt elektryczny - łączniki		szt	41	VIII/1	VIII/1					
E-44	P	E	Poz 0 do -4	Osprzęt elektryczny - łączniki		szt	41	VIII/1	VIII/1	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy

W. PLAC NAD PARKINGIEM I WOKÓŁ BUDYNKU ŁĄCZNIE Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

E-45	P	E	Plac	Rodzielnice	CS	szt	2	VIII/2	VIII/2					
E-45	P	E	Plac	Rodzielnice	CS	szt	2	VIII/2	VIII/2	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy
E-46	P	E	Plac	Słupy oświetlenia		szt	38	VIII/2	VIII/2					
E-46	P	E	Plac	Słupy oświetlenia		szt	38	VIII/2	VIII/2	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy
E-47	P	E	Plac	Oprawy słupowe		szt	59	VIII/2	VIII/2					
E-47	P	E	Plac	Oprawy słupowe		szt	59	VIII/2	VIII/2	Oględziny zewnętrzne		SEP E do 1kV	2T	Przegląd okresowy