



WROCLAWSKIE  
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E przetargi@wi.wroc.pl  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

Wrocław, 08.03.2019

## Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postępowaniu nr ZP/11/PN/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu”.

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

### Pytanie nr 4:

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia bitumiczna na obiektach ma następującą konstrukcję:

- w-wa ścieralna z SMA 8 gr. 5 cm
- siatka zbrojeniowa
- w-wa wiążąca AC 16W gr. 4 cm,

natomiast w załączonym przedmiarze robót mamy:

Montaż wyposażenia na moście drogowym zachodnim

poz. 122 ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11 - gr. 4,0cm

poz. 120 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6,0cm

poz. 119 ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 10,0cm

Montaż wyposażenia na moście drogowym wschodnim

poz. 144 ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11 - gr. 4,0cm

poz. 142 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6,0cm

poz. 141 ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 10,0cm

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiaru robót.

### Odpowiedź na pytanie nr 4: (Zmiana nr 7)

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zastąpienie rysunków przekrojów podłużnych i poprzecznych o numerach od M-07 do M-12 w zakresie poprawnego opisu warstw konstrukcyjnych drogowych. Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie [www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl) zmodyfikowane rysunki.

### Zmiana nr 8

W związku ze zmianą nr 7 zmianie podlegają następujące pozycje Kosztorysu Ofertowego: od 116 do 120, 122, od 138 do 142, 144, od 151 do 153, 158 i 161. Dodatkowo dodane zostały nowe pozycje o numerach: 120b, 142b oraz 152b.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie [www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl) zmodyfikowany Kosztorys Ofertowy w wersji scalonej, który należy wypełnić przy przygotowaniu Oferty.

### Pytanie nr 5:

W załączonej dokumentacji projektowej mamy warstwę ścieralną SMA 8, natomiast w przedmiarze robót mamy warstwę ścieralną SMA 11. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiaru robót.

### Odpowiedź na pytanie nr 5:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

**Zmiana nr 9:**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin:

- składania ofert na dzień 20.03.2019r. godzina: 12:30


- otwarcia ofert na dzień 20.03.2019r., godzina: 13:00

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem



z up. Prezesa Zarządu  
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Kierownik Działu  
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk