



WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E przetargi@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Wrocław, 12.04.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 04530 - Przebudowa ul. Dworcowej w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Zadanie I,
05170 – Przebudowa dróg w celu wyznaczenia dróg rowerowych w ulicach: Podwale, Komuny Paryskiej
i Krasieńskiego we Wrocławiu- Zadanie II

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a w związku z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie nr 28

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 26 z dnia 10.04.2019, informujemy, że zamienny PW oświetlenia nie zawiera informacji dot. typu i sposobu montażu istniejących słupów (407-410) do przestawienia w nową lokalizację. Stąd ponawiamy treść pytania nr 26 w zakresie, czy słupy (407-410) przeznaczone do przestawienia są zamontowane na fundamentach prefabrykowanych czy też zamontowane w ziemi za pomocą zbrojenia koszowego z zestawem kotwiącym zalanym betonem?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający informuje, że istniejące słupy oświetleniowe typu wrocławskiego są to słupy montowane bez stosowania fundamentu prefabrykowanego (montaż do gruntu).

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk

Sprawę prowadzi: Marta Kwapisz tel. 071 77 10 919

Do wiadomości:

1. Adresat
2. kwapm, a/a