

Wrocław, 11.06.2019

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postępowaniu nr ZP/35/PN/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „05030 - budowa boisk do gry w siatkówkę plażową w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu w ramach WBO 2018, projekt nr 13”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.4 w związku z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zmiana nr 1:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części III SIWZ – Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) poprzez wykreślenie dotychczasowego brzmienia punktu 1.1 w PFU o treści:

„1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych a następnie na ich podstawie realizację robót budowlanych.

W ramach realizacji zadania, przewiduje się następujące rozwiązania:

- budowa dwóch boisk (wymiary pojedynczego boiska to 8x16m plus po 4m z każdej strony sfery bezpieczeństwa) wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu,
- mała architektura (4 ławki, 2 kosze na śmieci),
- budowa ogrodzenia - piłkochwytyw (ogrodzenie siatką o wysokości 4 m natomiast pomiędzy boiskami max 3m),
- budowa ogrodzenia panelowego wraz z furtką,
- budowa dojścia do boisk (szutrowy chodnik łączący boiska z utwardzonym placem przed wejściowy do Europejskiej Stolicy Kultury),
- wykonanie drenażu i odwodnienia terenu wraz z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- odtworzenie nawierzchni po robotach.”

i zastępuje je nowym, o brzmieniu:

„1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych a następnie na ich podstawie realizację robót budowlanych.

W ramach realizacji zadania, przewiduje się następujące rozwiązania:

- budowa dwóch boisk (wymiary pojedynczego boiska to 8x16m plus po 4m z każdej strony sfery bezpieczeństwa) wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu,
- mała architektura (4 ławki, 2 kosze na śmieci),
- budowa ogrodzenia - piłkochwytyw (ogrodzenie siatką polipropylenową wraz z naciągami o wysokości 4 m natomiast pomiędzy boiskami max 3m),
- budowa ogrodzenia panelowego o wysokości 2,00 m wraz z furtką,
- obramowanie boiska obrzeżem betonowym na ławie z betonu z oporem (przykład: obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie z betonu C12/CI5 z oporem),
- budowa dojścia do boisk (szutrowy chodnik łączący boiska z utwardzonym placem przed wejściowy do Europejskiej Stolicy Kultury),
- wykonanie drenażu i odwodnienia terenu wraz z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd1200 zlokalizowanej po wschodniej stronie w odległości ok. 10 m. (z uwzględnieniem zapisów PFU punkt 2.5. , podpunkt 2.5.9.),
- odtworzenie nawierzchni po robotach.”

Zmiana nr 2:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść PFU poprzez **wykreślenie** w punkcie 2.2. *Wymagania dla dokumentacji projektowej* podpunktu 2.2.2. w brzmieniu:

„2.2.2. Projektowane oświetlenie zasilić z nowych szafek oświetleniowych po uzyskaniu (w ramach zamówienia) warunków przyłączenia z Tauron Dystrybucją S.A.”

Zmiana nr 3:

Zamawiający dodaje w PFU do punktu 2.3. *Wytyczne szczegółowe do projektu* na końcu punktu 2.3.1. fragment w brzmieniu:

- Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych nasadzeń ponad zakres prac do odtworzenia po zakończonych robotach,
- Zakres pielęgnacji obejmuje zakres odtworzonej zieleni.

Zmiana nr 4:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin:

- składania ofert na dzień 18.06.2019r. godzina: 11:30
- otwarcia ofert na dzień 18.06.2019r., godzina: 12:00

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk