

Wrocław, 17.01.2020



**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/79/PN/2019 pn. „Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap II”

Część 1: 05080 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" na pętli tramwajowej Klecina

Część 2: 05090 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie przystanków komunikacji miejskiej ul. Kosmonautów - Kamiennogórska

Część 3: 05140 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie przystanków komunikacji miejskiej ul. Kosmonautów - gen. Fieldorfa (parking nr 2)

Część 4: 05110 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie stacji kolejowej Wrocław Osobowice - Etap I

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia SIWZ w następujący sposób.

Pytanie nr 6

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem jw. zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ odpowiadając na poniższe pytania: w związku z negatywną opinią ZDIUM do koncepcji z branży MKT prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że nie stanowi ona podstawy do wyceny robót tej branży, gdyż jest niekompletna, a zakres robót będzie zdecydowanie większy, w szczególności w zakresie kosztownych urządzeń ITS. Jeśli jest to możliwe, prosimy o aktualizację koncepcji w zakresie MKT, uwzględniającą wytyczne ZDIUM.

Odpowiedź na pytanie nr 6 (dot. części 1,2,3,4)

Zamawiający informuje, że zamówienie jest udzielane w formule zaprojektuj i zbuduj, w związku z tym, opierając się na udostępnionej koncepcji, należy opracować projekty i uzyskać dla nich niezbędne uzgodnienia przyszłych użytkowników. Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić uwagi zawarte w pismach opublikowanych w przetargu.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach branży MKT zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń ITS. W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować lokalizację urządzeń ITS takich jak, szafy, kamery monitoringu, urządzenia kontroli dostępu, tablice DIP itd. wraz z niezbędną kanalizacją kablową, a następnie wybudować jedynie kanalizację kablową oraz, tam gdzie występują tablice DIP, dostarczyć i zamontować słupy dla tablic DIP.



**Rzeczpospolita
Polska**



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Zmiana nr 4

Zamawiający zmienia:

Termin składania ofert na dzień: 22.01.2020 do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert na dzień: 22.01.2020 o godz. 12:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk