

Wrocław, 14.12.2018



**WROCLAWSKIE
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postępowaniu nr ZP/81/PN/2018 o udzielenie zamówienia publicznego [04430] pn. „Budowa odcinka nawierzchni ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu”

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ

Pytanie 29

Zgodnie z opisem do projektu (i normą) kabel powinien być ułożony na 10cm warstwie piasku i zasypany 10cm warstwą piasku - czy poz.8 powinna mieć krotność = 2.

Odpowiedź na pytanie nr 29 (Zmiana nr 19):

Zamawiający potwierdza i modyfikuje ww. pozycję przedmiaru dodając krotność=2.

Pytanie 30

Czy po ułożeniu kabla wykop należy zasypać - brak pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 30 (Zmiana nr 20):

Zamawiający potwierdza i modyfikuje dokument „Przedmiar EL_Idzikowskiego” poprzez dodanie pozycji 16 „Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,6 m w gruncie kat III.

Zmiana nr 21 (modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 16)

Zamawiający informuje, że uchyła dotychczasowe brzmienie odpowiedzi na pytanie nr 16 i informuje, iż w pozycji nr 6 przedmiaru dotyczącego oświetlenia należy przyjąć $7*4*2+8*3*2=104$ o j.m. „podłącz”.

Zamawiający zamieszcza na stronie [**Zmiana nr 22:**](http://www.aktualne wersje (.pdf oraz .ath) dokumentu „Przedmiar EL_Idzikowskiego” zawierającego wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania nr 14, 16, 17, 18, 28, 29 oraz 30.</p></div><div data-bbox=)

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin:

- składania ofert na dzień 21.12.2018r. godzina: 11:30
- otwarcia ofert na dzień 21.12.2018r., godzina: 12:00

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk

Załączniki

1. Zmodyfikowane wersje (.pdf oraz .ath) dokumentu „Przedmiar EL_Idzikowskiego”.

Sprawę prowadzi: Jan Kopij tel. 71 77 10-924

Do wiadomości:

1. Adresat
2. kopij a/a